

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce:

PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uh. Hradiště, IČO: 00207608

Název – Rekuperátor teplého vzduchu s výměníkem na kapalná paliva (nafta, TOEL) a plynná paliva (G20, G31)

značka – Blowtherm

typ – BLOWREC

varianty – IH/ARE 75-100 + BLOWREC 75-100, IH/ARE 125-150 + BLOWREC 125-150

(IH/ARE ... venkovní vertikální provedení)

Výrobce: Blowtherm S.p.A., Via G. Reni 5, 351 34 Padova, Itálie

Identifikační číslo výrobků: CE-0694

Popis výrobku:

Rekuperátory teplého vzduchu se stacionárními horkovzdušnými ohřivači IH/ARE s výkonovou řadou 75 – 150 kW se používají v objektech s požadavkem rekuperace teplého vzduchu a spojení nuceného větrání s vytápěním. Jsou užívány v průmyslu, zejména pak v halách, skladištích, montážních dílnách apod.

Způsob posouzení shody:

Při posuzování shody byl použit způsob podle zákona č. 22/1997 Sb.

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody

- Zákon č. 71/2000 Sb. – ostatním zkušebnictví ve znění pozdějších zákonných úprav
- Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky
- ČSN 06 1008:1997 – Požární bezpečnost tepelných zařízení
- ČSN 06 1510:1990 – Ohřivače vzduchu na pevná, kapalná a plynná zařízení
- ČSN EN 60335-1, EN 50165:1:1995 – Elektrotechnická část a odrušení
- ČSN EN 1020:1999 – Ohřivače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvencí s ventilátorem
- Vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb. – Stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ohř.
- Směrnice EU č. EC 73/23, EC 89/336, EC 90/396

Potvrzení dovoze:

Dovozce potvrzuje, že vlastnosti spotřebiče splňují základní požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (73/23/EHS), podle nařízení vlády č. 18/2003 Sb. (89/336/EHS) a zejména nařízení vlády č. 22/2003 Sb. (90/396/EHS) a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého a v souladu s výrobcem určeného použití je výrobek bezpečný. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodou všech spotřebičů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky uvedených v nařízeních vlády. Výrobce provedl potřebné opatření, aby výrobní proces, výstupní kontrola a zkoušky konečného výrobku zabezpečovali shodu výrobků se schváleným typem.

v Uh. Hradišti dne 27.05.2005

PaPP spol. s r. o. 06
Za Tratí 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

IGH
Radek Kotyza
vedoucí obch. úseku